



Apoteka Senta

Tančić Mihalja 2/a
24400 Senta
tel.: 024 / 4150 - 219
fax.: 024 / 811 - 573
e-mail: office@apotekasenta.rs



www.apotekasenta.rs

Broj: 24 –95

Datum: 12.07.2016. godine

**Gaj-Inženjering i opremanje d.o.o.
Zemun**

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – nabavka kancelarijskog nameštaja, br. 04/2016

1. Elementi imaju soklu od univera debljine 18mm visine 10cm u ravni sa frontovima obrađene sa ABS trakom debljine 2mm.
2. Kancelarija
Poz. 4. Debljina univera je 18mm.
Poz. 3. Sve dimenzije su u formatu (širina/visina/dubina) .
Poz. 5. Debljina univera je 18mm.
3. Konf. sala
Poz 2. i 5. Sve dimenzije su u formatu (širina/visina/dubina).
4. Sve radijator maske se rade od medijapana debljine 19mm.
5. Prodajni deo
Poz. 6. Ogledalo je postavljeno pri vrhu elementa u kosom položaju.
Poz. 7. Štamparska greška kod elementa 70x90x30cm, dimenzije su 70x90x20cm.
Poz. 8. Sve dimenzije su u formatu (širina/visina/dubina). Konstruktivno rešiti ojačanje.
Poz. 10. U dodatnim uslovima pod brojem 2) Uslov, Poslovni kapacitet – Ponuđač je u obavezi da izradi crteže svih elemenata u svim relevantnim projekcijama prema dimenzijama i opisima iz predmera. Molimo Vas za konkretna pitanja u vezi sa ovom pozicijom da bismo mogli da damo odgovarajući odgovor.

Komisija za javnu nabavku
Apoteke Senta

